

Große Vorhänge → erledigt A 40	Der Reparaturauftrag wird kurzfristig erteilt.
Kleine Vorhänge → erledigt A 40	Der Reparaturauftrag wird kurzfristig erteilt.
Rollade zur Theke → Schlüssel fehlte	Reinigung und Wartung sind beauftragt.
Lüftungsanlage → wenn rechts beschriebene Lösungsmöglichkeit besteht, erfolgt Rückmeldung an BA	Bei den als Lüftungsanlage bezeichneten Ventilatoren handelt es sich lediglich um Abluftventilatoren, diese regeln nicht die Zuluft in die Halle und sind nicht für die Dauerbelüftung vorgesehen. Es ist zutreffend, dass die Ventilatoren bei vorgezogenen Vorhängen keine Wirkung haben. Die Verwaltung prüft, ob die Vorhänge an den Stellen der Lüfter luftdurchlässig ausgeführt werden können. Die Installation einer Lüftungsanlage ist nicht beabsichtigt.
Türen im Eingangsbereich → Bedenken Immissionsschutz	Die Außentüren besitzen derzeit keinen Feststeller. Diese sind jedoch aus Immissionsschutzgründen kritisch zu bewerten, da bei offenstehenden Türen gerade zur Nachtzeit Anwohner in höherem Maße durch Lärm aus der Halle beeinträchtigt werden.
Garderobe → erledigt A 63	Reparaturauftrag gestellt.
Trennwand Garderobe/ Elektrik-/Abstellraum → keine Kontaktaufnahme	Grundsätzlich ist eine Reparatur der Faltschür oder eine andere Raumabtrennung möglich. Jedoch sollten die konkreten Anforderungen in einem gemeinsamen Gespräch geklärt werden. Die Vertreter der Vereine sollten dazu Kontakt mit dem Hochbauamt aufnehmen.
Heizkörperbekleidungen → erledigt A 63	Reparaturauftrag gestellt.
Bodenbretter/Sockelleisten an der Wand → erledigt A 63	Reparaturauftrag gestellt.
Wände / Backen in Stuhllager → erledigt A 63	Anstrich durch Bauhof beauftragt.
Stühle → Stuhllager ist voll → 40 weitere Stühle in Schule	Seitens A 40 wird derzeit geklärt, ob die Beschaffung einzelner, ggf. auch gebrauchter Ersatzstühle möglich ist. Die Beschaffung einer neuen Bestuhlung ist derzeit im Haushalt nicht vorgesehen.
Zwischentüre im Eingangsbereich → erledigt A 63	Reparaturauftrag gestellt.
Duschen → erledigt A 63	Reparaturauftrag gestellt.
Mischbatterien Waschbecken → erledigt A 63	Die betreffenden Siebe sind regelmäßig bei Bedarf zu reinigen. Dies kann jeweils nach Rückmeldung z.B. durch den Hausmeister veranlasst werden. Eine Reinigung wurde nunmehr veranlasst.
Aschenbecher → erledigt A 40	Wurden bestellt und werden zeitnah geliefert.
Hintere Ausgangstüre Riss in Scheibe → erledigt A 63	Reparaturauftrag gestellt.
Beschilderung → wurde in der Sitzung abgestimmt (s.u.)	Eine Beschilderung kann grundsätzlich erfolgen, Die Vertreter der Vereine sollten dazu Kontakt mit dem Schulamt aufnehmen.
Fußmatte im Eingangsbereich → erledigt A 40	Wurden bestellt und werden zeitnah geliefert.
Sicherungskasten → erst einmal keine weitere Maßnahme erforderlich	Grundsätzlich ist e. Änderung der Installation möglich. Jedoch sollten die konkreten Anforderungen in e. gemeinsamen Gespräch geklärt werden. Vertreter d. Vereine sollten dazu Kontakt m. d. Hochbauamt aufnehmen.

Abstimmung zu mobilem Schild (beidseitig, Rückseite Pfeil spiegelbildlich)

